

## WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU URZĄDZEŃ I PRZYŁĄCZY WOD. - KAN.

Na terenie miasta Kłodzka.

1. Postawą przystąpienia do wykonania urządzeń lub przyłączy wod. - kan. jest opracowany na podstawie technicznych warunków podłączenia i uzgodniony w spółce „Wodociągi Kłodzkie” projekt techniczny, spełniający wymogi Prawa Budowlanego.
2. O przystąpieniu do robót należy powiadomić pisemnie „Wodociągi Kłodzkie” na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
3. Roboty ulegające zakryciu powinny być zgłaszane do „Wodociągów Kłodzkich” celem ich odbioru.
4. Po zakończeniu robót instalacyjnych, przed zasypaniem wykopów następuje odbiór techniczny, poprzedzony próbą szczelności z udziałem przedstawiciela spółki. Odbiór i ewentualne przeprowadzenie próby szczelności są wykonywane odpłatnie.
5. Wpięcie wykonanych sieci i przyłączy wod. - kan. do istniejących urządzeń może być dokonane wyłączenie przez spółkę „Wodociągi Kłodzkie” lub pod jej nadzorem, odpłatnie na zlecenie Inwestora robót.
6. Do zlecenia należy dołączyć:
  - protokół z odbioru technicznego z pozytywnym protokołem próby szczelności.
  - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub potwierdzenie jej zlecenia.
7. W przypadku przyłącza wodociągowego nieodpłatne zamontowanie wodomierza głównego wykonuje spółka „Wodociągi Kłodzkie” na wniosek Inwestora po wykonaniu czynności określonych w pkt. 5 i 6.
8. Podpisanie umowy o dostawę wody i odbiór ścieków następuje w chwili montażu wodomierza głównego.
9. Wydanie protokołu końcowego odbioru nastąpi po przedłożeniu inwentaryzacji geodezyjnej.
10. Po spełnieniu w/w warunków może nastąpić świadczenie usług dostawy wody i odbioru ścieków.

Powyższe warunki stanowią załącznik do wydawanych warunków technicznych podłączenia.

Zatwierdził:

PROKURENT  
Z-CIA DYREKTORA

mgr inż. Leszek Pietkiewicz